

**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тамбову управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тамбовской области**  
г. Тамбов, бульвар Энтузиастов, 1 «3», тел. 51-00-44, gpn\_tmb\_okt@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

« 22 » июня 2021 г.

(дата составления акта)

Тамбовская область, г. Тамбов

15.00

(место составления акта)

(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 73

«22» июня 2021 года по адресу: Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Рассказовское шоссе, д. 3  
(место проведения проверки)

на основании: распоряжения начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тамбову управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тамбовской области подполковника внутренней службы Кулагина Алексея Николаевича от 04.06.2021 № 73

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2» «Алёнушка».

Дата и время проведения проверки:

«09» июня 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при

«21» июня 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

«22» июня 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам).

Общая продолжительность проверки:

3 дня/ 3 часа

(дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тамбову управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тамбовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2» «Алёнушка» Горбунова Людмила Александровна 04.06.2021, 12:00

(заполняется при проведении выездной проверки)

Горбунова Людмила Александровна

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тамбову управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тамбовской области, государственный инспектор г. Тамбова по пожарному надзору, лейтенант внутренней службы Долин Дмитрий Владимирович;

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2» «Алёнушка» Горбунова Л.Ю.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов), допущенные Муниципальным бюджетным дошкольным общеобразовательным учреждением «Детский сад № 2» «Алёнушка»

1. допускается отделка горючими декоративно-отделочными материалами (линолеум) путей эвакуации (п.6 ст.134 Таблица 28 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (предоставлены сертификаты пожарной безопасности, но не предоставлены документы подтверждающие приобретение указанного товара);
2. в подвальном помещении под лестничным маршем допускается подсобное помещение, а также хранение вещей, мебели, оборудования и других горючих материалов (п. 16 «к» Постановления Правительства РФ от 16.09.2021 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима»);
3. на объекте защиты под лестничным маршем допускается устройство поста охраны (п. 16 «к» Постановления Правительства РФ от 16.09.2021 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима»);
4. на путях эвакуации не дооборудовано аварийное освещение (п. 37 Постановления Правительства РФ от 16.09.2021 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима»);
5. на первом этаже на путях эвакуации допускается загромождение (п. 27 «б» Постановления Правительства РФ от 16.09.2021 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима»);
6. На объекте защиты в помещении мед.блока отсутствуют знаки пожарной безопасности (ручной пуск) (п. 36 Постановления Правительства РФ от 16.09.2021 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима»).

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

~~выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):~~

~~выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):~~

~~нарушений не выявлено~~ \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки)



*[Handwritten signature]*

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Распоряжение от 04.06.2021 № 73

Предписание от 22.06.2021 № 73/1/1

Уведомление о дате и месте составления протокола об административном правонарушении от 22.06.2021 № 639

Приложение № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 № 88 (форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты всех классов функциональной пожарной опасности, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности

Приложение № 4 к приказу МЧС России от 17.02.2021 № 88 (форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах научных и образовательных организаций

Подписи лиц, проводивших проверку: инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тамбову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тамбовской области лейтенант внутренней службы Долин Дмитрий Владимирович

«22» июня 2021 г.



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Горюхова Анна Александровна  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«22» 06 2021 г.

Заведующий ЧБООУ, Детский сад №2, г. Тамбова

[Signature]  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)