



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

ул. Конструкторов, д. 82. г. Воронеж, 394038
Советская ул., д. 191, Тамбов, 392684
Телефон/Факс: (4752) 45-17-42
E-mail: eko@tmb.ru
<http://www.vdon.gosnadzor.ru>

ПРЕДПИСАНИЕ № ТЗ/193-664

Муниципальному бюджетному до-
школьному образовательному учре-
ждению «Детский сад № 2
«Аленушка»
Законному представителю

“ 09 ” февраля 20 18г по адресу: 392000, Тамбовская область, г.Тамбов,
ул. Рассказовское шоссе, 3
Дата *(место проведения проверки)*

Лосев Сергей Васильевич государственный инспектор отдела государственного эне-
ргетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской об-
ласти

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от 09.02.2018 г. № № ТЗ/193-664 составленного в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Аленушка» т. 8(4752) 45-88-40, e-mail:mdoy2.alenyshka@yandex.ru ИНН 6831013994 , ОГРН 1026801155776, расположенного по адресу: 392000, Тамбовская область, г.Тамбов, Рассказовское шоссе, 3

в присутствии заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Аленушка» Барсуковой Ирины Николаевны действующего на основании Устава утвержденного постановлением администрации г.Тамбова от 09.04.2015 г.№ 2850.

(должность, ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица)

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений, допущенных муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 2 «Аленушка»

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения .
1	Отсутствуют производственные инструкции по эксплуатации электроуста-	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (зарегистрированы в Министерстве юс-	01.06.2018 г.

2	Не разработан график ППР на 2018 г.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 22.01.2003года №4145) п.1.6.1	01.06.2018 г
3	Аварийное освещение не работает 6 ед.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 22.01.2003года №4145) п.2.12.2,п.2.12.4,п.2.12.9,п.2.12.13	01.06.2018 г
4	Электротехнический персонал, не обучается практическим приемам освобождения человека, попавшего под действие электрического тока.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003 года, зарегистрированы в Минюсте РФ 22 января 2003 года №4145) п.1.7.13,п.1.7.14.	01.06.2018 г
5	Розетки установлены ниже 1,8 м. от уровня пола: гр.№ 1,№7,№8, музыкальный зал.	Правила устройства электроустановок, утверждены приказом Минэнерго России от 20.06.2003 № 242 п.6.6.30 п.п.3	01.06.2018 г
6	Ж.б. опоры уличного освещения 0,4 кВ детского сада имеют дефекты: сколы, продольные раскрытия более 1,5 м, оголение металлической арматуры. выше допустимых норм в количестве -8 ед.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003 года, зарегистрированы в Минюсте РФ 22 января 2003 года №4145) п.2.3.7.п.2.3.11.п.2.3.13	01.06.2018 г
7	ВЛ 0,4 кВ проходит по территории детского сада (электроснабжение помещения овощехранилища).	Правила устройства электроустановок, утверждены приказом Минэнерго России от 20.05.2003 г.№187 п.2.4.95	01.06.2018 г
8	Светильники в душевых детских помещений не соответствует классу защиты	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003 года, зарегистрированы в Минюсте РФ 22 января 2003 года №4145) п.1.12.2	01.06.2018 г
9	Не проведены необходимые испытания и измерения в электроустановке 0,4 кВ (пищеблок)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003 года, зарегистрированы в Минюсте РФ 22 января 2003 года №4145)п.2.8.5, п.2.7.2,2.7.6.п.2.7.13 Приложение3	01.06.2018 г

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: Советская ул., д. 191, Тамбов, 392684.

чения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен:

заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Аленушка» Барсукова Ирина Николаевна

(ФИО, подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

Подпись лица, выдавшего предписание:

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области

Лосев Сергей Васильевич



Экземпляр предписания на 3-х листах для исполнения получил

заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Аленушка» Барсукова Ирина Николаевна

09.02.2018 г.

(должность, ФИО,

подпись, дата)

