



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

ул. Конструкторов, д. 82. г. Воронеж, 394038
ул. Советская, д. 191, г. Тамбов, 392684
Телефон/Факс: (4752) 45-17-42
E-mail: t1_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru
<http://www.vdon.gosnadzor.ru>

ПРЕДПИСАНИЕ № ТЗ/193-3571

Муниципальному бюджетному до-
школьному образовательному учре-
ждению «Детский сад № 2
«Аленушка»
Законному представителю

“ 21 ” августа 20 18г по адресу: 392000, Тамбовская область, г. Тамбов,
ул. Рассказовское шоссе, 3
Дата *(место проведения проверки)*

Лосев Сергей Васильевич

государственный инспектор отдела государственного энер-
гетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской об-
ласти

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от 21.08.2018 г. № № ТЗ/193-3571 составленного в отношении
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2
«Алёнушка» т. 8(4752) 45-88-40, e-mail: mdoy2.alenyshka@yandex.ru ИНН 6831013994 , ОГРН
1026801155776, расположенного по адресу: 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, Рассказов-
ское шоссе, 3

в присутствии заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 2 «Аленушка» Барсуковой Ирины Николаевны
действующего на основании Устава утвержденного постановлением администрации
г. Тамбова от 09.04.2015г. № 2850, постановление администрации города Тамбова от 30.05.2016
г. № 3181. О назначении на должность заведующего.

(должность, ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица)

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений, допущенных муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 2 «Аленушка»


№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения .
1.	Ж.б. опоры уличного освещения 0,4 кВ детского сада имеют дефекты: сколы, продольные раскрытия более 1,5 м, оголение металлической арматуры. выше допустимых норм в количестве -8 ед.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003 года, зарегистрированы в Минюсте РФ 22 января 2003 года №4145) п.2.3.7.п.2.3.11.п.2.3.13	28.02.2019 г.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: Советская ул., д. 191, Тамбов, 392684.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен:

заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Аленушка» Барсукова Ирина Николаевна 
(ФИО, подпись)


Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

Подпись лица, выдавшего предписание:

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области
Лосев Сергей Васильевич



Экземпляр предписания на 2-х листах для исполнения получил

заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Аленушка» Барсукова Ирина Николаевна 

21.08.2018 г.

(должность, ФИО,

подпись, дата)