

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тамбовской области

(наименование территориального органа МЧС России)

392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Железнодорожная, 14 т.8-4752-72-26-19 ф.8-4752-72-26-19 E-mail:
gpn_tmb@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ТО НД и ПР по г. Тамбову УНД и ПР ГУ МЧС России по Тамбовской области

(наименование органа государственного надзора)

г. Тамбов, ул. Б. Энтузиастов 1 «З», тел. 84752510044, E-mail: gpn_tmb_okt@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 230/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский
сад № 2 «Аленушка» (МБДОУ «ДС № 2 «Аленушка») Барсуковой Ирине Николаевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Антонова А.В.

ТО НД и ПР по г. Тамбову УНД и ПР № 230
ГУ МЧС России по Тамбовской области

(наименование органа ГПН)

от « 06 » ноября 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 22 » ноября 2018 г. по 12 ч 00 мин « 28 » ноября 2018 г.

проведена проверка

заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
г. Тамбову Антоновым Александром Владимировичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2
«Аленушка» (МБДОУ «ДС № 2 «Аленушка») расположенный по адресу: г. Тамбов,
Рассказовское шоссе, д. 3

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Заведующей Барсуковой Ириной Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Разработать проектную документацию на систему автоматической пожарной сигнализации, установленную на объекте защиты	п.п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; ст. 54, 83 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; Правила противопожарного режима в РФ п. 61	25.04.2019	
2	Разработать проектную документацию на систему оповещения и управления эвакуацией людей, установленную на объекте защиты	п.п. 1.1, 1.2, 3.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; ст. 54, 84 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; Правила противопожарного режима в РФ п. 61	25.04.2019	
3	На объекте защиты провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год	Правила противопожарного режима в РФ п. 21	25.04.2019	
4	Обеспечить защиту объекта	Правила противопожарного	25.04.2019	

	проведенного расчета	ции п. 468, приложение № 1		
--	----------------------	----------------------------	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки во 2 квартале 2019 г.

(квартал, месяц).

заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тамбову Антонов Александр Владимирович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«28» ноября 2018 г.



(Handwritten signature)
(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)
(подпись)

Заведующий Барсукова И.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

«28» ноября 2018 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

8-4752-72-99-50