

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тамбовской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Тамбов, ул. Железнодорожная, 14, т. 8-4752-72-26-19,

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по г. Тамбову управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Тамбов, бульвар Энтузиастов, 1 «З», т. 8-4752-51-00-44

E-mail: gpn\_tmb\_okt@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

### **Предписание № 73/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад № 2» «Алёнушка»,

в лице заведующей Горбуновой Людмиле Александровне

полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,  
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника территориального отдела  
надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тамбову управления  
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Тамбовской области подполковника внутренней службы Кулагина  
Алексея Николаевича от 04.06.2021 № 73

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» «09» июня 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.,  
«21» июня 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., «22» июня 2021 г. с 14 час.  
00 мин. до 15 час. 00 мин. государственным инспектором г. Тамбова по  
пожарному надзору, лейтенантом внутренней службы Долиным Дмитрием  
Владимировичем проведена плановая выездная проверка в отношении  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 2» «Алёнушка», по адресу: Тамбовская область, г. Тамбов, ул.  
Рассказовское шоссе, д. 3.

совместно с заведующей МБДОУ «Детский сад № 2» «Алёнушка»  
Горбуновой Л.Ю.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,  
проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О  
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения  
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе  
проверки:**

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	не допускать отделку горючими декоративно-отделочными материалами (линолеум) путей эвакуации	п.6 ст.134 Таблица 28 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (предоставлены сертификаты пожарной безопасности, но не предоставлены документы подтверждающие приобретение указанного товара)	20.09.2021	
2	в подвальном помещении под лестничным маршем не допускать подсобное помещение, а также хранение вещей, мебели, оборудования и других горючих материалов	п. 16 «к» Постановления Правительства РФ от 16.09.2021 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима», далее ППР в РФ	20.09.2021	
3	на объекте защиты под лестничным маршем не допускать устройство поста охраны	п. 16 «к» ППР в РФ	20.09.2021	
4	на путях эвакуации дооборудовать аварийное освещение	п. 37 ППР в РФ	20.09.2021	
5	на первом этаже на путях эвакуации не допускать загромождение	п. 27 «б» ППР в РФ	20.09.2021	
6	На объекте защиты в помещении под блоком оборудовать знаки пожарной	п. 36 ППР в РФ	20.09.2021	



Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тамбову Главного управления МЧС России по Тамбовской области лейтенант внутренней службы



Д.В. Долин

«22» 06 2021 г.

Предписание для исполнения получил (а):

*Долин*  
(подпись)  
заведующий МБДОУ  
детский сад №2  
"Аленушко"  
Ворова Т.А.